

富山市民病院サービス提供施設設置業者選定に係る質問書に対する回答

番号	区分1	区分2	質 問	回 答
1	コーヒーショップ	設備	コーヒーショップ区画へ供給されている電灯は125Aとのことですが、Kwで教えてください。	25kwです。
2	コーヒーショップ	設備	コーヒーショップ区画へ供給されている動力は100Aとのことですが、Kwで教えてください。	34.6kwです。
3	コーヒーショップ	設備	コーヒーショップ区画内の現在の空調容量、及び吸排気容量を教えてください。	当院は空調と給気を兼ねています。給気風量はコーヒーショップの給気口3ヵ所合わせて1,930CMH（建設当初値）です。排気風量につきましては同様に400CMHです。
4	コーヒーショップ	設備	コーヒーショップ区画の設備図面詳細（給排水、吸排気）を教えてください。	給排水及び空調換気図面の提供が可能です。希望する場合は下記担当までご連絡ください。なお、テナントオーナーにて施工された部分につきましては、当院では把握していません。また、各図面につきましては建設当初の図面のため、現況と多少の差異がある場合があります。
5	コーヒーショップ	設備	コーヒーショップ入口通路面にある既存コーヒーショップサインはそのまま残地しますか。同じ位置にサイン開示可能ですか。既存看板の図面は教えていただけますか。	原則すべて撤去し、現在の事業者が原状回復することとなっていますが、事業者選定後速やかに、病院及び新旧の事業者の3者で協議の場を持ち、既存設備の残置の可否について協議の場を持ちたいと考えています。また、既存看板の図面については公表できません。
6	コーヒーショップ	設備	防災設備工事は指定業者となりますか。事業者の手配工事者で施工は可能ですか。	施設の安全管理上、指定業者としてください。
7	共通	施設	各出入口（外来出入口、南側、入退院玄関）の診療日、休診日の開放時間を教えてください。	診療日は月曜日から金曜日まで、休診日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）です。各出入口の開錠時間は以下のとおりです。 正面玄関：（診療日のみ）午前7時から午後6時まで 南側出入口：（診療日・休診日）午前6時から午後7時まで 入退院出入口：（診療日・休診日）24時間開錠
8	共通	施設	現状のコーヒーショップ、売店、レストランの月間売上実績を教えてください。	各企業の情報のため、公表できません。
9	共通	その他	院内選定委員会の人数は何人でしょうか。	委員長、副委員長を含む7名です。

10	売店	施設	夜間納品時の時間制限について教えてください。	特に制限はありませんが、営業開始までに納品予定時間を報告願います。
11	売店	工事	<p>仮店舗に関して（本店工事中の対応）</p> <p>（１）工事時期はいつから開始できますか。</p> <p>（２）電気と給排水のインフラはご用意いただけますか。その場合の容量はどれくらいですか。</p> <p>（３）仮売店は販売商品の制限がありますがよろしいですか。</p> <p>（４）仮売店用の倉庫や事務所、商品搬入経路等に関して、協議することは可能ですか。</p>	<p>（１）業者決定後、協議の場を持ち、仮店舗の場所、販売商品や期間等について協議します。</p> <p>（２）仮店舗用電気設備は事業者にて施工してください。分電盤から電源供給は可能であり、容量は最大20kw程度です。給排水設備はありません。</p> <p>（３）（１）に同じ。</p> <p>（４）（１）に同じ。</p>
12	売店	工事	壁のコア抜き工事では、振動が発生しますが事前協議を行えば可能ですか。	可能です。
13	売店	工事	工事実施時間の制限はありますか。	大きな音や振動が発生する工事につきましては、診察等に支障が少ない診察時間外や休診日に行ってください。院内設備に影響が及ぶ工事についても同様です。工事実施前に協議をお願いします。
14	売店	工事	工事中は業者の駐車場利用は可能ですか。	病院外来駐車場（第1、2）は利用できません。なお、協議の上病院敷地の一部を有償貸与できる場合があります。
15	共通	工事	病院との協議や工事制限などにより、計画を変更したほうが良いと判断した場合、レイアウト等を変更することは可能ですか。	「富山市民病院サービス提供施設設置業者選定に係るQ&A」No.19に同じ。

（連絡先）

電話番号：076-422-1112

メールアドレス：jimukyoku@tch.toyama.toyama.jp

担当：契約出納課管財契約係 澤