

質 疑 回 答 書

令和4年5月2日

工事名：富山市民病院高圧受電設備更新工事

質疑 No.	質疑事項	回 答
2	・中央監視制御設備工事に関して 図面 E-8 の中央管理点入出力一覧表 (1)において、中央管理点の廃止、追 加等の変更について確認できません。	図面 E-8 の記載に誤りがありました。 修正図面確認してください。 変更点は電力量の積算の単位です。 (10kWh→1kWh 単位)